ജോധ്പൂർ 2003-ൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പ്രകാരം റിസർവോയറിന്റെ ലൈവ് കപ്പാസിറ്റി (Live Capacity) 423.953 M cum (മില്ല്യൻ ക്യൂബിക് മീറ്റർ) നിന്നും 376.705 M.cum ആയി കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തി. സംഭരണശേഷിയിൽ വന്ന കുറവ് 47.248 M.cum (11.14%) ആണ്.

പഴശ്ശി ബാരേജിന്റെ ചോർച്ച തടയാനുള്ള നടപടി

34 (2132) ശ്രീമതി കെ. കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പേരാവൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പഴശ്ശി ബാരേജിന്റെ എത്ര ഷട്ടറുകൾക്കാണ് ചോർച്ചയുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത ബാരേജിനിലെ ചോർച്ചയുള്ള മുഴുവൻ ഷട്ടറും മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അനുവദിച്ച തുക എത്രയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ ;

(സി) പഴശ്ശി ബാരേജിൽ മറ്റെന്തൊക്കെ മെയിന്റനൻസ് നടത്താൻ തുക അനുവദിച്ചുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) പേരാവൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പഴശ്ശിബാരേജിന്റെ 16 ഷട്ടറുകളിൽ 2 എണ്ണത്തിൽ (രണ്ടാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും) 2009-ൽ ചോർച്ച കാണുകയും എമർജൻസി ഷട്ടർ സ്ഥാപിച്ച് ജലം സംഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. 2010 നവംബറിൽ 10-ാമത്തെ ഷട്ടർ ചോർച്ച ബാധിച്ചതായി കാണുകയും അത് അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്ത് നന്നാക്കുവാൻ മെക്കാനിക്കൽ വിംഗിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത ബാരേജിലെ രണ്ടാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും ഷട്ടർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മെക്കാനിക്കൽ വിംഗിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് 1 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 14 ഷട്ടറുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 5.50 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) പഴശ്ശി പദ്ധതിക്കായി 2010-11-ൽ 1.10 കോടി രൂപയാണ് ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഷട്ടറുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾക്കായി ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മലയടിവാരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി

35 (2133) ശ്രീ. വി. ചെന്താമരാക്ഷൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കൊല്ലങ്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ എലവഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ള മലയടിവാരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) ഇതിനാവശ്യമായ ഫണ്ടോ മറ്റ് നടപടികളോ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ യെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ&ബി) കൊല്ലങ്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ എലവഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ള മലയടിവാരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി 2010-11 ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 2010 നിരക്കു പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാനും തുടർന്ന് 2011-12-ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബാവിക്കര റെഗുലേറ്ററിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി

36 (2134) ശ്രീ. സി. ടി. അഹമ്മദ് അലി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കാസർഗോഡ് ബാവിക്കര റഗുലേറ്ററിന്റെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) പണി ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം എന്താ യിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) ഇപ്പോഴത്തെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറി യിക്കുമോ ;

(ഡി) എന്നത്തേയ്ക്ക് പണി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അറിയിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ബാവിക്കര റെഗുലേറ്ററിന്റെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 786 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

(ബി) ബാവിക്കര റെഗുലേറ്ററിന്റെ ബാക്കി ജോലികൾ 2009 നിരക്ക് പ്രകാരം ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും വളരെ കൂടിയ നിരക്കുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കാരണം സർക്കാർ ഇതു നിരസിച്ചു. തുടർന്ന് 2010 നിരക്കുപ്രകാരം പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും സർക്കാരിൽ നിന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രീ-ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 5-1-2011 ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണി തീർക്കുന്ന തിനുള്ള കാലാവധി 24 മാസമായിട്ടാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫെബ്രുവരി മാസത്തോടെ പണി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly